

PROCES-VERBAL DE CLASSEMENT DE REACTION AU FEU  
D'UN MATERIAU PREVU A L'ARTICLE 5  
DE L'ARRETE DU 21 NOVEMBRE 2002

N° **CM - 18 - P - 007**

et 1 annexe de 4 pages.

Valable 5 ans à compter du mardi 30 janvier 2018

Matériau présenté par : **BERENGIER**  
4 avenue Pierre et Marie Curie

13340 ROGNAC

Marque commerciale : **ERP**

Description sommaire:

Type de support support textile enduit PVC  
Composition support : 80% polyester + 20% coton / enduction : 100% PVC

Masse surfacique 640 g/m<sup>2</sup>  
Epaisseur 1-1,2 mm  
Coloris tous coloris

Nature de l'essai : Essai au brûleur électrique

Classement : **M2**

Observations : /

Durabilité du classement (l'annexe 22) : Non limitée a priori

Usage : Revêtement de murs tendus, voilages, rideaux,... Conditions d'entretien : selon préconisations du client

Compte tenu des critères résultant des essais annexés décrits dans le(s) rapport(s) d'essais N° : *FE 18-0014-0035*


Ce procès-verbal atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue donc pas une certification de produits au sens de l'article L.115-27 du code de la consommation et de la loi du 3 juin 1994.

NOTA : Seules sont autorisées les reproductions intégrales et par photocopies du présent procès-verbal de classement ou de l'ensemble du procès-verbal de classement et rapport(s) d'essais annexé(s). Ces conclusions ne portent que sur les performances de résistance / réaction au feu de l'élément objet du présent procès verbal de classement. Elles ne préjugent, en aucun cas, des autres performances liées à son incorporation à un ouvrage"


"Non valable pour toute application couverte par l'article AM 18 (Arrêté du 6 mars 2006) concernant les sièges rembourrés"

Champs-sur-Marne, le lundi 5 février 2018

Technicienne d'essais  
du Laboratoire Feu



Clotilde ETIEMVRE

Responsable Technique du Laboratoire  
Feu  
du Pôle Ameublement  
  
Clémence RAWAS