INSTITUT TECHNOLOGIQUE
FCBA
Laboratoire d'essais feu
10, Avenue de Saint-Mandé - 75012 PARIS

Laboratoire agréé par le Ministère de l'Intérieur et de l'Aménagement du Territoire
JO du 10 février 2007

PROCES-VERBAL DE CLASSEMENT DE REACTION AU FEU D'UN MATERIAU PREVU A L'ARTICLE 5 DE L'ARRETE DU 21 NOVEMBRE 2002

N° CM - 08 - 021/B/1

et 4 annexes.

Matériau présenté par : **BERENGIER**
11 avenue de Rome
ZI Estroublans
13127 VITROLLES

Marque commerciale : **CONTRACT**

Description sommaire:

Type de support 100% jersey coton

Composition 85% PVC + 15% jersey coton

Masse surfacique 800±50 g/m²

Type de textile enduit enduction PVC

Epaisseur de l'enduction 1,10 - 1,20 mm

Nature de l'essai : Essai au brûleur électrique

Classement : **M1**

Durabilité du classement (l'annexe 22) : Non Limitée a priori

Usage : Tout usage

Conditions d'entretien : Vieillissement accéléré en bac d trempage

Compte tenu des critères résultant des essais annexés décrits dans le rapport d'essai N° *367080325*

Ce procès-verbal atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne cons pas une certification de produits au sens de l'article L.115-27 du code de la consommation et de la loi du 3 juin 1994.
NOTA : Seules sont autorisées les reproductions intégrales et par photocopies du présent procès-verbal de classement ou de l'ensemble du procès-verbal de classe rapport(s) d'essais annexé(s).

"Valable pour toute application pour laquelle le produit n'est pas soumis au marquage CE"
"Non valable pour toute application couverte par l'article AM 18 (Arrêté du 6 mars 2006)"

Technicienne d'essais du Laboratoire Feu

Paris, le lundi 25 juin 2012

Responsable Technique du Labo Feu du Pôle Ameublement

Clotilde ETIEMVRE

Clémence RAWAS

Siège social
10 Avenue de Saint-Mandé
75012 Paris
Tél + 33 (0)1 40 19 49 19 / Fax + 33 (0)1 43 40 85 65
www.afocel.fr / www.ctba.fr
Siret 775 680 903 00017
APE 731Z
Code TVA CEE : FR 14 775 680 903